



M1: 2017. 05. 17. A módosítás oka:
Építészeti kialakítás, helyiségek, funkciók változtatása!

MÓDOSÍTOTT TERVLAJ		A 2016. SZEPTEMBERBEN KÉSZÜLT TERV MÓDOSÍTÁSA A TARTALMI KÖLTSÉGVETÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS A TARTALMI KÖLTSÉGVETÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
KIVITELI TERV BÉKE TÉRI ORVOSI RENDELŐ BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÜLLŐI ÚT 761.		
MEGRENDELŐ: BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTMÉRE ÖNKORMÁNYZATA 1184 BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 400.		
TERVEZŐ: MBFT MAGYARORSZÁG BT. 1183 BUDAPEST SELMECBA NY. UTCA 10. MBFT.M@TOLINE.HU		
ÉPÍTÉSZET: MOLNÁR ZSOLT 01-4378		
ÉPÜLETGÉPÉSZET: KALMAR ZOLTÁN 01-44030 ASZÓREX KFT. 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 5B. e.aszorex@aszorex.hu		
ÉPÜLETVILLAMOSÁG: SÁPI JÓSEF 01-42003 ORFELVÉSZ KFT. 1027 BUDAPEST SZÁSZ KÁROLY UTCA 2. 021. orfeusz@gmail.com		
DATUM: 2017. MÁJUS	DOKUMENTÁCIÓ: ÉPÜLETVILLAMOSÁG	
MEGNEVEZÉS: Gyermekorvosi rendelő, földszint villamos berendezési alaprajza		
LEPTÉK: M=1:50	GE-2.A/M1	

Jelmagyarázat

- Szerelési védőcsövezési gerinc nyomvonal
- Aljzati védőcsövezése, (nx25mm vcső)
- IT+tel. gy. vezeték cső nyomvonal
- Meglévő bizt. ber. újraszervezés
védőcsövezésének nyomvonala
- Kaputelefon hálózati védőcsövezés
vezeték hálózati nyomvonala
- Meglévő tűzjelző hálózat
védőcsövezése, újra szerelése

- L1: 120x30 5000 lumen/840
IP20 LED panel mennyezeten
- L2: 120x30 5000 lumen/840
IP20 LED panel álmennyezetben
- L3: Kültéri LED-es fali lámpatest
1400 lumen/840, min:IP54
- L4: Opálbúrási IP50 LED-es
lámpatest 1000/840 lumen
- L5: Opálbúrási IP50 LED-es
lámpatest 3000/840 lumen

- BL1: Kijáratmutató piktogramos akkumulátoros
lámpatest állandó üzemi oldalra szerelve
- BL2: Biztonsági világítási akkumulátoros
lámpatest készenléti üzemi, plafonra szer.
- Elszívó ventilátor csatl.
- (gépész terv szerint pontosítandó!)
- VRF rendsz. beltéri egység villamos
táplálása, csatlakozó doboz
- Biztonsági berendezés nyitási-, mozgási-
töréssérző, hang-fényjelző, tasztatura,
központ, helyképzése meglévő hál. újra szer.

- Világítási kapcsolók: egysarkú-, váltó-, keresztkapcsoló
- Mozgás-, jelenlét érzékelő kapcsoló IP44
- 230V, dug aljzat jelzett darabszámban
- Védett kivétel 230V, IP44, dug. aljzat, jelzett darabszámban
- Informaticai csatlakozó (szgép., tel.) jelzett darabszámú RJ45
- Szerelvényszerítési, nyitható aljzati csatlakozó doboz (9min:poz.)
- Villamos elosztó csatlakozó szekr.