

MEGJEGYZÉS

- A fűtési/hűtési vezetékek hőszigetelő anyaga: 19 mm vastag ARMAFLEX műanyag csőhéj.
- A pincében és a falban vezetett fűtési vezetékeket hőszigetelni kell.
- A 30 m–nél rövidebb egyenes szakaszok közepénél fix megfogást kell alkalmazni.
- A 30 m–nél hosszabb egyenes csőszakaszok esetén szakcég által meghatározott távolságonként kompenzártort ill. fix megfogást kell alkalmazni.
- A helyi magaspontokra automata légtelenítővel felszerelt 89x3,6 légedényt kell beépíteni, a helyi mélypontoknál az ürítési lehetőséget biztosítani kell.
- A szivattyúk elé és után kompenzátor szerelendő.
- A nem jelölt radiátor bekötések DN15 méretűek.
- A terveken megnevezett termékek bármely más azonos minőségű és specifikációjú termékkel helyettesíthetők.
- A kiviteli munkák megkezdése előtt az egyes szakmák képviselői egyeztessenek egymással
- Tűzszakasz átlépéskor az áttörés helyreállítását légmentesen zárótűzgátló tömítéssel kell ellátni!
- A kültérben vezetett fűtési/hűtési vezetékek 50mm ARMAFLEX AC szigeteléssel és aluminium keményhéjalással kell ellátni!
- A födémáttörések és horonyvésések elkészítése előtt statikus tervező hozzájárulása szükséges.
- 20 cm–nél vastagabb faláttörések esetében a csővezeték méreténél két mérettel nagyobb védőcső beépítése szükséges.
- 1400 mm–nél hosszabb radiátorokat keresztbe kell kötni!

Tűzszakasz határon való csőátvezetés módja



JELMAGYARÁZAT

- Fűtés előremenő vezeték (Viega Prestabo)
- Fűtés visszatérő vezeték (Viega Prestabo)
- VRF vezetékpár (CuKs)
- Tágulási vezeték
- Dunaferr Lux–uni típusú acéllemez lapradiátor vandálbiztos termosztatikus radiátorszeleppel, V–exact II. visszatérő csavarzattal (Regutec)
- Elzáró szerelvények (pillangó szelep, gömbcsap)
- Beszabályozó szeleppár (STAD, STAP)
- Keringtető szivattyú
- Szűrő
- Visszacsapó szelep
- Gumikompenzátor
- Rugós biztonsági szelep
- Avatatlan elzárás elleni védelemmel ellátott elzáró szerelvény
- 28x1,5 — Fűtés–hűtés csővezeték méret Viega Prestabo
- m.a.v.: — Mennyezet alatt vezetve
- á.v.: — Álmennyezetben vezetve
- f.v.: — Falban vezetve
- FÜT2 — Strang, felszálló száma
- A — Ajtórács, vagy küszöb nélküli ajtó

MÓDOSÍTOTT TERVLAP

A 2015. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÜLT TERV MÓDOSÍTÁSA
A TARTALMOMJEGYZÉK SZERINT MÓDOSÍTÁSRA NEM KERÜLŐ TERVEK TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK

KIVITELI TERV
BÉKE TÉRI ORVOSI RENDELŐ
BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÜLLŐI ÚT 761.

MEGRENDELŐ:
BUDAPEST FŐVÁROS XVIII.KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA
1184 BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 400.

TERVEZŐ:
MBFT MAGYARORSZÁG BT.
1183 BUDAPEST SELMECBÁNYA UTCA 10. MBFT.MO@T-ONLINE.HU

ÉPÍTÉSZET: MOLNÁR ZSOLT 01-4378
ÉPÜLETGÉPÉSZET: KALMÁR ZOLTÁN G-T 01-14030
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: SÁPI JÓZSEF V-T-01-2203

DÁTUM/ 2017. MÁJUS

SZAKÁG/ ÉPÜLETGÉPÉSZET

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ/
AGOREX KFT.
1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 5/B.
e:agorex@agorex.hu

KALMÁR ZOLTÁN G-T 01-14030
MAKÁRY CSABA G-T 01-12347
MOTTL TAMÁS G-T 01-12714

MEGNEVEZÉS/
FŰTÉS-HŰTÉS SZERELÉS
ALAGSOR ALAPRAJZ

LÉPTÉK/ M=1:50

GFH-01