


JELMAGYARÁZAT:

- =====
- SZENNIVYVCSATORNA VEZETÉK (GEBERIT PEHD)
- SZENNYVIVCSATORNA VEZETÉK PADLÓBAN (GEBERIT PEHD)
- CSPADÉKVIZ VETÉK (GEBERIT PEHD)
- CSURGÁLEVÍZ (PE)
- =====
- CSATORNA KISZELLŐZŐ VEZETÉK (GEBERIT)
- HÖDEGVIZ VETÉK (VEGA SANPRESS INOX)
- HÁSZNÁLATI MELEGVIZ VETÉK (VEGA SANPRESS INOX)



MEGJEGYZÉS

- A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentáció ismeretében használható fel.
- Minden vízvezetéklet szigeteléssel kell ellátni, ezek vastagsága az átmérő függvényében

— Minden vízvezetékkel szigeteléssel kell ellátni, ezek vastagsága az átmérő függvényében.

Hídegvíz							
Csőmérték [NA]	15	20	25	32	40	50	65
Szigetelés [mm]	6	6	6	6	9	9	9

	Meleg, keringtetett							
Csőméret [NA]	15	20	25	32	40	50	65	
Szigetelés [mm]	13	13	19	19	19	19	19	

- [illegible]

MERET	Vega Sompres inox
DN15	18x1,0
DN20	22x1,2
DN25	28x1,2
DN32	35x1,5
DN40	42x1,5
DN50	54x1,5

MÓDOSÍTOTT TERVLAP		A 2015. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÜLT TERV MÓDOSÍTÁSA A TARTALOMMÁEGYZÉK SZERINT MÓDOSÍTÁSRA NEM KERÜLŐ TERVEK TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK
KIVITELI TERV		
BÉKE TÉRI ORVOSI RENDELŐ		
BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÜLLŐI ÚT 761.		
MEGRENDELŐ: BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA 1184 BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 400.		
TERVEZŐ: MBFT MAGYARORSZÁG BT. 1183 BUDAPEST SELMECBÁNYA UTCA 10. MBFT.MO@T-ONLINE.HU		
ÉPÍTÉSZET: MOLNÁR ZSOLT 01-4378		
ÉPÜLETGÉPÉSZET: KALMÁR ZOLTÁN G-T 01-14030		
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: SÁPI JÓZSEF V-T-01-2203		

DÁTUM/	SZAKÁG/
2017. MÁJUS	ÉPÜLETGÉPÉSZET
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ/	
AGOREX KFT.	KALMÁR ZOLTÁN G-T 01-14030
1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 5/B.	MAKÁRY CSABA G-T 01-12347
e:agorex@agorex.hu	MOTTL TAMÁS G-T 01-12714
MEGNEVEZÉS/	
VIZELLÁTÁS CSATORNÁZÁS SZERELÉS	
ALAGSOR ALAPRAJZ	
LÉPTÉK/	
M=1:50	GVCS-01