



M1: 2017. 05. 17. A módosítás oka:  
Építészeti kialakítás, helyiségek, funkciók változtatása!

MÓDOSÍTOTT TERVLAJ		4.2018. SZEPTEMBERBEN RÉSZLETI TERV MÓDOSÍTÁSA A TARTALMI MÓDOSÍTÁSOK SZÁMÁRA KÉRJÜNK MÓDOSÍTÁSI KÉRTŐZÉST TÖLTSE KI EGYEDÜL MUNKÁJÁNAK
KIVITELI TERV BÉKE TÉRI ORVOSI RENDELŐ BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÜLLŐI ÚT 761.		
MEGRENDELŐ: BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA 1194 BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 400.		
TERVEZŐ: MBFT MAGYARORSZÁG BT. 1193 BUDAPEST SELMECBÁNIA UTCA 10. MBFT.MO@T-ONLINE.HU		
ÉPÍTÉSZETI: MOLNÁR ZSOLT 01-4378		
ÉPÜLETGÉPÉSZETI: KALMÁR ZOLTÁN 01-14030 AGOREX KFT. 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 5/B. e.agorex@agorex.hu		
ÉPÜLETVILÁMOSSÁG: SÁPI JÓZSEF 1-7-01-2203 ORFIREUSZ KFT. 1027 BUDAPEST SZÁSZ KÁROLY UTCA 2. 1021. orfireus@gmail.com		
DATUM: 2017. MÁJUS	DOKUMENTÁCIÓ: ÉPÜLETVILÁMOSSÁG	
MEGNEVEZÉS: Gyermekorvosi rendelő, földszint Villamos berendezési alaprajza		
LEPTÉK: M=1:50	GE-2.A/M1	

#### Jelmagyarázat

- Szerelési védőcsövezési gerinc nyomvonal
- Aljzati védőcsövezése, (nx25mm vcső)
- IT+tel. gy. vezetékek vcső nyomvonala
- Meglévő bizt. ber. újraszervezés  
védőcsövezésének nyomvonala
- Kaputelefon hálózati védőcsövezés  
vezeték hálózati nyomvonala
- Meglévő tűzjelző hálózat  
védőcsövezése, újra szerelése

- L1: 120x30 5000 lumen/840  
IP20 LED panel mennyezeten
- L2: 120x30 5000 lumen/840  
IP20 LED panel álmennyezetben
- L3: Kültéri LED-es fali lámpatest  
1400 lumen/840, min:IP54
- L4: Opálbúrási IP50 LED-es  
lámpatest 1000/840 lumen
- L5: Opálbúrási IP50 LED-es  
lámpatest 3000/840 lumen

- BL1: Kijáratmutató piktogramos akkumulátoros  
lámpatest állandó üzemi oldalra szerelve
- BL2: Biztonsági világítási akkumulátoros  
lámpatest készenléti üzemi, plafonra szer.
- Elszívó ventilátor csatl.
- (gépész terv szerint pontosítandó!)
- VRF rendsz. beltéri egység villamos  
táplálása, csatlakozó doboza
- Biztonsági berendezés nyitás-, mozgás-  
térérzékelő, hang-fényjelző, tasztatura,  
központ, helykijelző meglévő hál. újra szer.

- Világítási kapcsolók: egysarkú-, váltó-, keresztkapcsoló
- Mozgás-, jelenlét érzékelő kapcsoló IP44
- 230V, dug aljzat jelzett darabszámban
- Védett kivétel 230V, IP44, dug. aljzat, jelzett darabszámban
- Informaticai csatlakozó (szgép., tel.) jelzett darabszámú RJ45
- Szerelvényszerű, nyitható aljzati csatlakozó doboz (9min:poz.)
- Villamos elosztó csatlakozó szekr.