


E-FŐ elosztó bővítése

Új leágazások kialakítása,
vagy meglévő (tartalék)
leágazások elhasználása



Pozíció száma	1	2	3	4
Áramkör jele	VRF2	BE1	BE2	SKL1
ÁRAMKÖR MEGNEVEZÉSE	VRF rendszer kültéri egység	VRF rendszer beltéri egység 1.	VRF rendszer beltéri egység 2.	Split klíma 1.
Beép./egyid. teljesítmény [kW]	10,0	1,0	1,0	2,0
Csatl. kábel/vezető típusa	NYM	MCu	MCu	MCu
Vezető keresztmetszete[mm ²]	5x6	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Védőcső mérete	---	Ø16	Ø16	Ø16

Áramnem, feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-S +EPH+ÁVK

Megrendelő:
Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata
1184 Budapest Üllői út 400.

Tervező:
MBFT Magyarország Bt.
1183 Budapest Selmecbánya utca 10.
mbft.mo@t-online.hu

BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÜLLŐI ÚT 761.
BÉKE TÉRI ORVOSI RENDELŐ
Háziorvosi rendelő
E-FŐ jelű elosztó bővítésének terve

Tervező: Sági József
ORFIREUSZ Kft

V-T-01-2203

KIVITELI TERV

Rajzsám:

GE-4

Lap:
1/1

Méretarány:
MN

Kelt:
2015. 10.

Állománynév:
GE-4.DWG