JELMAGYARÁZAT

- Fűtés előremenő vezeték (Vega Prestabo)
- Fűtés visszatérő vezeték (Vega Prestabo)
- HMV vezetékpár (Cuka)
- Tágulási vezeték
- Dunaferr Lux-uni típusú acéllemez lapradiátor, vezetőcsőre termosztatikus radiátorszeleppel, V=exact 3 visszatérő csavarzattal (Regulex)
- Elzáró szerelvények (gömbcsap, golyós szelep, gömbcsap)
- Beszabályozó szeleppár (STAD, STAP)
- Kerámiabetét szivattyú
- Szűrő
- Visszacsapó szelep
- Gumikompenzátor
- Rugós biztonsági szelep
- Avatatlan eltérítés ellen védőelemmel ellátott elzáró szerelvény
- 28x1,5 Fűtés-hűtés csővezeték méret Vega Prestabo
- m.a.v.: Mennyezet alatti vezetve
- á.v.: Álmennyezetben vezetve
- f.v.: Falban vezetve
- FÜT2 Tűrség, felszálló száma
- A Áttörés, vagy áküzés nélkül vjó

MEGJEGYZÉS

- A fűtés/hűtés vezetések felcsípésű anyagú 19 mm vastag ARMAFLEX műanyag csőhéj.
- A padlóban és a falban vezetett fűtés vezetékeket hőszigetelni kell.
- A 30 m-nél rövidebb egyenes szakaszok közepénél is, megfelelő kell alkalmazni.
- A 30 m-nél hosszabb egyenes csőszakaszok mentén szakaszolót, illetve kompenzációt kompenzátort is, megfelelő kell alkalmazni.
- A hely meggyorsítani automata légtelenítővel felszerelt Ø633 légvételt kell beépíteni, a hely mélyvonulatát az építész lehetőségek biztosítani kell.
- A fűtés-hűtés rendszer hőszigetelése szerelendő.
- A nem jelölt radiátor beállítása 2#15 méretűek.
- A tervben megnevezett termékek bármely más azonos műszaki és specifikációjú termékkel helyettesíthetők.
- A kivitelt munkák megkezdése előtt az egyes szakmák közötti összehangolást el kell végezni.
- Tűzvédelmi átfogások az építész helyettesítését ilyenirányú jóváhagyás birtokában be kell építeni.
- A fűtésben szereplő fűtési hőközpontok fűtése 50mm ARMAFLEX AC hőszigetelésben és tűzvédelmi burkolattal kell ellátni.
- A hőközpontokban és tornacsarnokban elkészítése előtt statikus tervezői hozzájárulást szükséges.
- 20 cm-nél vastagabb falszerkezetek esetében a csővezeték mindenkori két méterhez nagyobb elmozdulását biztosítani szükséges.
- 1400 mm-nél hosszabb nyílásáthidalást keretbe kell készíteni

Tűzszakasz határon való csőátvezetés módja

MÓDOSÍTOTT TERVLAP	A 2015. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÜLT TERVI MÓDOSÍTÁSA A TÁRTALMAZOTT ÚTJA SZERINT MÓDOSÍTÁSRA NEM KERÜLŐ TERVEK TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK.

KIVITELI TERV
BÉKE TÉRI ORVOSI RENDELŐ
BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÜLLŐI ÚT 761.

BERUHÁZÓ:
BUDAPEST FŐVÁROS XVIII.KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA
1184 BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 400.

TERVEZŐ:
MBFT MAGYARORSZÁG BT.
1183 BUDAPEST SELMECBÁNYA UTCA 10. MBFT.MO@T-ONLINE.HU

ÉPÍTÉSZET: MOLNÁR ZSOLT 01-4378
ÉPÜLETGÉPÉSZET: KALMÁR ZOLTÁN G-T 01-14030
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: SÁPI JÓZSEF V-T-01-2203

DÁTUM	SZAKÁG
2017. MÁJUS	ÉPÜLETGÉPÉSZET

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:
AGOREX KFT.
1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 5/B.
e.agorex@agorex.hu

KALMÁR ZOLTÁN G-T 01-14030
MAKÁRY CSABA G-T 01-12347
MOTTL TAMÁS G-T 01-12714

MEGNEVEZÉSE:
FŰTÉS-HŰTÉS SZERELÉS
FÜGGŐLEGES CSŐTERV I.

LÉPTÉK	
M=1:50	GFH-04